


MXPLC

Kompaktní procesní stanice



Shrnutí

MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici RS485 doplněna o další I/O moduly pro nasazení v zařízeních s více I/O body.

Použití

- Regule VVK, sběr dat, integrace cizích zařízení

Funkce

Část I/O modulu (16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO) komunikuje s interním PLC po sběrnici RS485 na portu COM3 s adresou 2. Na sběrnici COM3 mohou být připojeny i další moduly. Na základní desce je také PLC modul, který obsahuje procesor, paměť a další obvody spolu s aplikací SoftPLC. Základní deska obsahuje všechna komunikační rozhraní (COM porty a Ethernet) a napájecí část.

Komunikační obvody jsou chráněny proti přepětí. Pokud modul ukončuje komunikační sběrnici, tj. je první nebo poslední v řadě, DIP přepínači BUS END pod krytem u svorek K+, K- se připojí ukončovací odpory a tak se sběrnice impedančně přizpůsobí. Indikační LED diody signalizují stavy digitálních vstupů a výstupů, odchozí komunikaci (TX, červená), systémový cyklus modulu (RUN, červená) a přítomnost napájecího napětí (ON, zelená).

Modul se montuje přišroubováním na základní desku rozvaděče nebo jiný plochý povrch. Na horní a spodní části má úchyt pro šroub s plochou hlavou.

Příklady zapojení: viz *domat – Aplikační a projekční příručka*.

Technické údaje

Napájení	10 V ÷ 35 V ss, 14 V ÷ 24 V st
Spotřeba	max. 20 VA
Pracovní teplota modulu	0 ÷ 70°C
PLC:	
Procesor	MPC5200, 400 MHz, 760 MIPS

Paměť	64MB RAM, 32 MB Flash, 128 kB NVRAM FRAM
Komunikace:	
<i>Ethernet</i>	Ethernet 10/100BaseT, RJ45 2 LED (Link, Data) integrované v konektoru
COM1, COM2 RS232 (CANNON 9 M)	300 ... 115 200 bit/s, parita a bity nastavitelné v SW
COM3, COM4 RS485 (K+, K-)	300 ... 115200 bit/s, parita a bity nastavitelné v SW
Max. délka sběrnice	1200m
Max. počet modulů na sběrnici	až 255 adres, max. počet modulů závisí na požadované době odezvy: pro běžné aplikace VVK se používá 300...400 fyzických datových bodů (I/O) na sběrnici
Analogové vstupy	8x Pt 1000, Pt100, Ni1000, odpor 20..1600 Ohm, 20...5000 Ohm 8x 0-10 V ss, Pt 1000, Pt100, Ni1000, odpor 20..1600 Ohm, 20...5000 Ohm, 0(4)...20 mA – nastavitelné DIP přepínači a softwarově
Analogové výstupy	8x 0-10 V ss
Zatížení analogových výstupů	min. 10kΩ, max. proud 10mA, výstupy jsou zkratuvzdorné – omezení na 20 mA
Digitální vstupy	32x 24V st/ss – je třeba na ně přivést napětí, např. napájecí
Vstupní napětí pro log. „0“	max. 5 V st/ss
Vstupní napětí pro log. „1“	18 ... 30 V ss, 18... 26V st @ 7mA
Digitální výstupy	32x relé, spínací: 5A/250VAC, 5A/30VDC, 750VA, 90W
Rozměry	292,3 (v) x 237 (š) x 40 (h) mm (pouze tělo) 324,3 (v) x 237 (š) x 40 (h) mm (vč. postranních úchytlů)

Analogové vstupy

AI1 až AI8 má pevně nastaveno měření odporu. Rozsah (20...1600 Ω nebo 20...5000 Ω) je nastavitelný softwarově, při konfiguraci modulu z programu domat.exe nebo z SoftPLC IDE.

AI9 až AI16 má nastavitelné měření

- odporu (jako AI1 až AI8),
- napětí 0...10V nebo
- proudu 0...20 mA. Rozsahy analogových vstupů AI9 až AI16 se přepínají pomocí jumperů **pro každý vstup zvlášť**. Jumpery jsou přístupné zvenku modulu u svorek. Nastavení:

Rozsah	jumper
odpor, pasivní čidla teploty	OFF (default)
napětí 0...10 V	OFF (default)
proud 0...20 mA	ON

Rozsahy (teplota, 20...1600 Ω, 20...5000 Ω, 0..10V, 0..20 mA) se nastavují přes konfigurační program domat.exe nebo pomocí SoftPLC IDE.

Všechny analogové vstupy AI1 až AI16 mají společnou zem AGND. Vstupy jsou galvanicky oddělené od ostatních obvodů v modulu.

Při třívodičovém zapojení (aktivní periferie, např. čidla tlaku, vlhkosti apod.) je třeba propojit zem analogových vstupů AGND s nulovým vodičem napájení periferií 24 V st. Díky vzájemnému oddělení všech typů vstupů a výstupů v modulu je možné pro napájení aktivních periferií použít stejný transformátor, jaký je určen pro napájení modulu MXIO.

Analogové výstupy

Analogové výstupy 0..10V mají maximální zatížení 10 mA, jsou však trvale zkratuvzdorné a výstupní proud je omezen na 20 mA. Výstupy jsou galvanicky oddělené od ostatních obvodů v modulu a jejich země AGND není spojena se zemí analogových vstupů.

Při třívodičovém zapojení je třeba propojit zem analogových výstupů AGND s nulovým vodičem napájení periferií 24 V st. Díky vzájemnému oddělení všech typů vstupů a výstupů v modulu je možné pro napájení aktivních periferií použít stejný transformátor, jaký je určen pro napájení modulu MXIO.

Digitální vstupy

Digitální vstupy pracují s externím jmenovitým napětím 24 V ss/st. Všechny 32 vstupů má společnou zem. Vstupy jsou galvanicky odděleny od ostatních obvodů v modulu a je možné je napájet stejným transformátorem, jaký je určen pro napájení modulu MXIO.

Stavy vstupů jsou indikovány LED diodami na panelu modulu.

Digitální výstupy

Digitální výstupy jsou osazeny spínacími relé pro max. napětí 250 V, 5 A. Vždy dvě relé mají společnou svorku COM X, Y.

Stavy výstupů jsou indikovány LED diodami na panelu modulu.

Ostatní

COM1 a COM2

Rozhraní s konektory CANNON 9 značené jako COM1 a COM2 se dají volně využít v PLC programu, např. pro GSM modem pro zasílání SMS, převodníky M-Bus, jako Modbus server pro integraci do cizích systémů atd. Viz SoftPLC IDE.

COM3 a COM4

Sériové porty RS485 pro I/O moduly, pokojové ovladače, pokojové regulátory, integraci cizích zařízení atd. Nezapomeňte, že **vnitřní I/O modul je připojen na COM3** a COM3 port musí být konfigurován jako Modbus RTU, aby vstupy a výstupy byly dosažitelné.

DIP přepínač BUS END u svorek K+, K-

V poloze ON je ukončení sběrnice zapnuto, OFF vypnuto. První a poslední modul na sběrnici mají mít ukončení sběrnice zapnuto. Svorky K+ a K- slouží k připojení modulu na komunikační sběrnici – I/O bus.

Pojistka F 2 A

Při přepálení pojistky ji nahrazujte pouze pojistkou stejného typu.

Svorka TE

Svorka TE má být spojena s potenciálem země (PES, stínící svorka).

Ethernet

Ethernet 10/100 Mbit/s s konektorem RJ45 spojuje MXPLC s těmito procesy:



- notebook pro programování se SoftPLC IDE
- webový klient (pokud je nastaven webový přístup)
- RcWare Vision – vizualizace
- další procesní stanice pro vzájemnou výměnu dat
- další klienti (např. Domat SoftPLC OPC server)
- Internet pro zasílání alarmových e-mailů.

Pro další možnosti použití kontaktujte technickou podporu Domat Control System.

Adresování

Modbusová adresa vnitřního modulu je nastavena na 2, výchozí komunikační parametry jsou 9600, 8, N, 1.


LED

PWR	Zap: MXPLC napájení je OK. Vyp: Napájení není zapojeno nebo porucha zdroje nebo pojistky.
CONTROL	Zap: PLC deska nastartovala OK. Vyp: PLC deska bootuje nebo došlo k chybě.
RUN I/O	Bliká: I/O modul OK Vyp: Problém v I/O modulu
COMx RxD	Bliká: Příjem dat na portu COMx Vyp: Bez přenosu dat
COMx TxD	Bliká: Vysílání dat na portu COMx Vyp: Bez přenosu dat
	Digitální vstupy (1..32) – stav vstupu (Zap: aktivní, Vyp: neaktivní)
	Digitální výstupy (1..32) – stav výstupu (Zap: aktivní, Vyp: neaktivní)

Programování

Základním programovacím nástrojem je programový balík **RcWare SoftPLC IDE**, který obsahuje editor vstupů a výstupů, grafický editor funkčního schématu a kompilátor (**RcWare SoftPLC IDE**) a editor menu displeje a webového grafického rozhraní (**RcWare SoftPLC HMI Editor**).

Aplikační program se sestavuje z funkčních bloků, které jsou k dispozici v několika knihovnách. Knihovny obsahují obecné bloky digitální i analogové, logické funkce, matematické funkce včetně funkcí goniometrických, časové programy, alarmové bloky a speciální funkce pro použití v systémech VVK (rekuperace, rosný bod, ekvitermní křivka, průměrná teplota, střídání čerpadel atd.).



RcWare SoftPLC IDE

Osazení svorek

