

AKB, rozbočovací krabice; se 2 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 60 mm, v kombinaci je dodržena normalizovaná rozteč 71 mm, montážní hloubka 54 mm, max. připojení 8 hadic do Ø 25 mm

Shoda s normami: IEC/EN 60670

Součásti: hlavní díl AKBH s integrovaným upevňovacím krytem, oranžový (RAL 2004); dno BODK 80, zelené (RAL 6029)



materiál	IP	tepl. rozsah		
PE	3X	-40 °C/+100 °C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref. č.
AKB 80	74x74x54	5	50	026 290

AKB, rozbočovací krabica; s 2 otvormi pre skrutky, rozpätie skrutiek 60 mm, v kombinácii je dodržané normalizované rozpätie 71 mm, montážna hĺbka 54 mm, max. pripojenie 8 rúrok do Ø 25 mm

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

Diely: hlavný diel AKBH s integrovaným upevňovacím krytom, oranžový (RAL 2004); dno BODK 80, zelené (RAL 6029)

DAL, lustrová krabice; s integrovanou mosaznou vložkou M 5 pro lustrový hák od dřiku délky 55 mm, max. zatížení 100 N, se 4 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 60 mm, montážní hloubka 70,4 mm, max. připojení 4 hadic do Ø 25 mm

Shoda s normami: IEC/EN 60670

Součásti: hlavní díl DALT 60, modrý (RAL 5005); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004)



materiál	IP	tepl. rozsah		
PE	3X	-40 °C/+100 °C		
typ	rozměr [mm]	mb	vb	ref. č.
DAL	Ø 60 mm, 70,4 mm	5	50	026 305

DAL, lustrová krabica; s integrovanou mosadznou vložkou M 5 pre lustrový hák od drieku dĺžky 55 mm, max. zaťaženie 100 N, so 4 otvormi pre skrutky, rozpätie skrutiek 60 mm, montážna hĺbka 70,4 mm, max. pripojenie 4 rúrok do Ø 25 mm

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

Diely: hlavný diel DALT 60, modrý (RAL 5005); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004)



Typy betonových staveb

1. Betonování na stavbě

Pokud se stěny a stropy betonují na stavbě, hraje velmi důležitou roli správné upevnění elektroinstalačních prvků na bednění (zejména pak na stojících). Nejjistějšími způsoby upevnění jsou:

- použití rozpínacích hmoždinek
- použití přivařovacích čepů

2. Použití prefabrikovaných dílců

Na stavbě probíhá pouze montáž dílců, které byly vyrobeny a vybaveny elektroinstalačními prvky již v betonárně.

Typy betónových stavieb

1. Betónovanie na stavbe

Pokiaľ sa steny a stropy betónujú na stavbe, hrá veľmi dôležitú úlohu správne upevnenie elektroinstalačných prvkov na debnenie (obzvlášť potom na stojace). Najistejšími spôsobmi upevnenia sú:

- použitie rozpínacích hmoždieniek
- použitie privarovacích čapov

2. Použitie prefabrikovaných dielov

Na stavbe prebieha iba montáž dielov, ktoré boli vyrobené a osadené elektroinstalačnými prvkami už v betonárke.