

583317.21
MM optopřevodník rozhraní DAL pro DCS

Vlastnosti

- Certifikováno podle EN 54-16

Certifikace VdS
Komponent certifikátu podle EN 54-16

Optický převodník 583317.21 se připojuje k jednotce DCS nebo UIM přes rozhraní DAL pomocí kabelu CAT5 na vzdálenost maximálně 10 m a umožňuje přes převodník 583316.21 připojení jednotky DOM nebo systému Comprio pomocí 2 optických singlemodových vláken na vzdálenost až 2.000 m.

Převodník 583317.21 je napájen pomocí napájecího zdroje 583315.02.

Technické údaje

Provozní napětí	24 V DC
Odběr proudu při 24 V DC	cca 500 mA
Vlnová délka	1308 nm
Dosah	< 2 km
Optický konektor	Duplex SC
Rozměr	Š: 115 mm V: 55 mm H: 25 mm
Prohlášení o vlastnostech	DoP-20997130701



Pro instalace evakuačního rozhlasu podle EN 54 je nutné pro napájení převodníků 583317.21 a 583317.SM používat nouzový napájecí zdroj podle EN 54-4 (obj.č. 960002.10.GB).

Příslušenství

583315.02 napájecí zdroj pro optopřevodník.

583317.SM
SM optopřevodník rozhraní DAL pro DCS

Vlastnosti

- Certifikováno podle EN 54-16

Certifikace zažádána
Komponent certifikátu podle EN 54-16

Optický převodník 583317.SM se připojuje k jednotce DCS nebo UIM přes rozhraní DAL pomocí kabelu CAT5 na vzdálenost maximálně 10 m a umožňuje přes převodník 583316.SM připojení jednotky DOM nebo systému Comprio pomocí 2 optických singlemodových vláken na vzdálenost až 20 km.

Převodník 583317.SM je napájen pomocí napájecího zdroje 583315.02.

Technické údaje

Dosah	< 20 km
Prohlášení o vlastnostech	DoP-00376130701



Pro instalace evakuačního rozhlasu podle EN 54 je nutné pro napájení převodníků 583317.21 a 583317.SM používat nouzový napájecí zdroj podle EN 54-4 (obj.č. 960002.10.GB).

Příslušenství

583315.02 napájecí zdroj pro optopřevodník.

583315.02
Napájecí zdroj pro převodník LWL a DCS / UIM VARIODYN D1


Napájecí zdroj pro optické převodníky 583317.21 a 583317.SM v případě neevakuačních systémů.

583300.ES
Nálepka pro DCS "ESSER by Honeywell"


10 kusů.

Nálepka pro stanice hlasatele DCS a DCSF s popisem "ESSER by Honeywell."