

Krabice do betonu, kompletní sady

SD, krabice pro 1 vypínač; se 4 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 60 mm, montážní otvor Ø 60 mm, při jejich kombinaci je dodržena normalizovaná rozteč přístrojů 71 mm, montážní hloubka 49 mm, max. připojení 2 hadic do Ø 25 mm

Shoda s normami: IEC/EN 60670

Součásti: hlavní díl SDH s integrovaným dnem, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004)



materiál	IP	tepl. rozsah		
PE	3X	-40 °C/+100 °C		
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
SD	Ø 60 mm, 49 mm	5	50	026 294

GDG, krabice pro 1 přístroj; se 4 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 60 mm, montážní otvor Ø 60 mm, při jejich kombinaci je dodržena normalizovaná rozteč přístrojů 71 mm, montážní hloubka 57,5 mm, max. připojení 2 hadic do Ø 25 mm

Shoda s normami: IEC/EN 60670

Součásti: hlavní díl GDGM, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004); dno BOD 60, zelené (RAL 6029)



materiál	IP	tepl. rozsah		
PE	3X	-40 °C/+100 °C		
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
GDG	Ø 60 mm, 57,5 mm	5	50	026 310

GAD, rozbočovací krabice pro 1 přístroj; se 4 otvory pro šrouby, rozteč šroubů 60 mm, montážní otvor Ø 60 mm, při jejich kombinaci je dodržena normalizovaná rozteč přístrojů 71 mm, montážní hloubka 74 mm, max. připojení 6 hadic do Ø 25 mm

Shoda s normami: IEC/EN 60670

Součásti: hlavní díl GADM, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004); dno BOD 60, zelené (RAL 6029)



materiál	IP	tepl. rozsah		
PE	3X	-40 °C/+100 °C		
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
GAD	Ø 60 mm, 74 mm	5	50	026 307

Krabice do betónu, kompletné sady

SD, krabica pre 1 vypínač; so 4 otvormi pre skrutky, rozpätie skrutiek 60 mm, montážny otvor Ø 60 mm, pri ich kombinácii je dodržané normalizované rozpätie prístrojov 71 mm, montážna hĺbka 49 mm, max. pripojenie 2 rúrok do Ø 25 mm

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

Diely: hlavný diel SDH s integrovaným dnom, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004)

GDG, krabica pre 1 prístroj; so 4 otvormi pre skrutky, rozpätie skrutiek 60 mm, montážny otvor Ø 60 mm, pri ich kombinácii je dodržané normalizované rozpätie prístrojov 71 mm, montážna hĺbka 57,5 mm, max. pripojenie 2 rúrok do Ø 25 mm

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

Diely: hlavný diel GADM, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004); dno BOD 60, zelené (RAL 6029)

GAD, rozbočovací krabica pre 1 prístroj; so 4 otvormi pre skrutky, rozpätie skrutiek 60 mm, montážny otvor Ø 60 mm, pri ich kombinácii je dodržané normalizované rozpätie prístrojov 71 mm, montážna hĺbka 74 mm, max. pripojenie 6 rúrok do Ø 25 mm

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

Diely: hlavný diel GADM, oranžový (RAL 2004); upevňovací kryt BFD 60, oranžový (RAL 2004); dno BOD 60, zelené (RAL 6029)